

Spezifikation R 1233zd (E)

Trans-1-Chlor-3,3,3-Trifluorprop-1-en

	Einheit	min	max	Testmethode
Reinheit	Gew.-%	99,5		Gaschromatographie
Feuchte	mg / kg (ppm)		20	Feuchte Analysator Al ₂ O ₃ -Zelle
Hochsiedender Rückstand	mg / kg (ppm)		100	Kontrollierte, vollständige Verdampfung
Leitfähigkeit in Wasser als HCl	ppm		1	Titration

TEGA – Technische Gase
und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Strasse 18
97076 Würzburg

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de
www.tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöllner
Sitz der Gesellschaft: Würzburg
Registergericht: Würzburg, HRB 21

UST-IdNr.: DE 811145437
Steuer-Nr. 143/103/91108

Deutsche Bank Würzburg
BLZ 790 700 16 Konto: 0202804
IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

Last modified 20.01.2016