

Spezifikation R 32 (Difluormethan CH₂F₂)

	Einheit	min	max	Testmethode
Reinheit	Gew.-%	99,5		Gaschromatographie
Feuchte	mg/kg (ppm)		10	Feuchte Analysator Al ₂ O ₃ -Zelle
Chloride	mg/kg (ppm)		1	Titration
Säure als HCl	mg/kg (ppm)		0,1	Titration
Säure als KOH	mg/kg (ppm)		0,0015	Titration
nicht flüchtige Rückstände	mg/kg (ppm)		10	Gravimetrie
Partikel und Feststoffe	visuell			bestanden
nicht kond. Gase in der Gasphase	Vol.-%		1,5	Gaschromatographie

TEGA-Technische Gase
und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg

Telefon: +49 931 2093-0
Telefax: +49 931 2093-101
E-Mail: info@tega.de
www.tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller
Sitz der Gesellschaft: Würzburg
Registergericht Würzburg, HRB 21

Ust-IdNr.: DE 811145437
Steuer-Nr.: 143/103/91108

Deutsche Bank Würzburg
BLZ: 790 700 16, Konto: 0202804
IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790